

Caen le 18 juillet 2016

SAEP DE MAISONS PORT COMMES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

AUTRE

MADAME LE PRESIDENT
SAEP DE MAISONS PORT COMMES
Mairie
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Prélèvement du : jeudi 07 juillet 2016 à 14h40
Code Sise du prélèvement : 00171552
Installation : Unité de distribution PORT-COMMES
Nom du point de surveillance : PC PORT
Localisation exacte : RESEAU EXISTANT
Commune : PORT EN BESSIN HUPPAIN
Prélevé par : HUGO ZANETTI (LABORATOIRE)
Type visite : AUTRE TYPE DE VISITE
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphélométrique N	<0,10 NFU				2,00
Température de l'eau	15,7 °C				25,00
pH	7,2 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,37 mg/LCl2				
Chlore total	0,70 mg/LCl2				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	817 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		

Commentaires du laboratoire

Eau(x) conforme(s) sur les paramètres bactériologiques et chimiques analysés (normes humaines, arrêté du 11/01/2007) - L'interprétation est couverte par l'accréditation du laboratoire lorsque tous les paramètres du rapport sont accrédités. Elle ne tient pas compte de l'incertitude associée au résultat.

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :
COMMES
MAISONS
PORT EN BESSIN HUPPAIN

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171552)

Prélèvement réalisé sur le réseau à l'amont de travaux de désinfection sur canalisation. Les résultats sont conformes aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le Technicien Sanitaire

Signé

Audrey PARIS