

SAEP DE MAISONS PORT COMMES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MADAME LA PRESIDENTE
 SAEP DE MAISONS PORT COMMES
 Mairie

14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Prélèvement du : **mercredi 06 avril 2022 à 10h55**

Code Sise du prélèvement : **00222771**

Installation : Unité de distribution PORT-COMMES

Nom du point de surveillance : CAMPING LA PRAIRIE

Localisation exacte : ROBINET AORES TOILETTE

Commune : PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

Prélevé par : REMI PELLUET

Type visite : D1 EN DISTRIBUTION

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	12,1 °C				25,00
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,34 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,38 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.6409-2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,26 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	30,0 °f				
Titre hydrotimétrique	38,6 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	837 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	35,3 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

COMMES

MAISONS

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00222771)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Sylvie KERBOUL